

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2020

FW-Netz: **Gewerbepark Westküste**

Fernwärmeversorgung **Gewerbepark Westküste GmbH & Co. KG**



Die Gutachterin bescheinigt
im Auftrag der **Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste GmbH & Co. KG**
dem Wärmenetz: **Gewerbepark Westküste**

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

0,18

(berechnet nach FW 309-1:2023, DIN V 18599-1:2018-09)

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

0,20

(Mindestwert nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

41,16 g CO₂-Äqui/kWh FW

(berechnet nach FW 309-1:2023, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020

1,91

(Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)

95 % unverm. industrielle Abwärme

Datenbasis: Betriebsdaten **2016 - 2018**

Bescheinigung ausgestellt **10.09.2020**

aktualisiert gem. GEG §§ 22, 44, 85 **30.08.2023**

gültig bis: **09.09.2030**

Nach GEG §22 und §85 f_{CO_2eq}



EER ENERKO
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH
Landstraße 20
52457 Alderhoven
Fon 02464 7971-3

EER ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Monika Bell
fP-Gutachter AGFW-FW609